СКУД. Схема электрическая общая.
СКУД на основе контроллеров КОДОС RC (количество пользователей до 5000)

СХЕМА N1
Подключение точки доступа, тип А1



СХЕМА N2
Подключение точки доступа, тип А2



СХЕМА N3
Подключение точки доступа, тип Б1



СХЕМА N4
Подключение точки доступа, тип Б2



СХЕМА N5
Подключение точки доступа, тип Г1



СХЕМА N6
Подключение контроллеров доступа по Ethernet



СХЕМА N7
Подключение турникета



СХЕМА N8
Подключение турникета с картоприемником



Спецификация оборудования

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Сетевой контроллер	КОДОС СК-Е	n*	шт.	КОДОС
2	Контроллер	КОДОС RC-102	m*	шт.	КОДОС
3	Контроллер	КОДОС RC-103	k*	шт.	КОДОС
4	Картоприемник	КОДОС К-100	1	шт.	КОДОС
5	Считыватель	КОДОС RD-1100	*	шт.	КОДОС
6	Считыватель	КОДОС RD-1030	*	шт.	КОДОС
7	Считыватель	КОДОС RD-1040	*	шт.	КОДОС
8	Блок бесперебойного	HORPIT P05-4	*	шт.	КОДОС
	питания N1-N5				
9	Кнопка "Выход"	КОДОС RTE-10	*	шт.	КОДОС
10	Кнопка "Fare Alarm"	КОДОС KAB-10	*	шт.	КОДОС
11	Замок электромагнитный	КОДОС LOCK-10	*	шт.	КОДОС
12	Датчик контроля состояния	КОДОС DCS-10	*	шт.	КОДОС
	двери				

СХЕМА N9
Подключение контроллеров доступа к АРМ СКУД



Примечание: 1. Контроллеры КОДОС RC-102 используются для управления дверными замками, контроллеры КОДОС RC-103 используются для управления турникетами.
2. Интерфейс связи с сервером СКУД: RS-485 (с использованием контроллера КОДОС СК-Е). Количество контроллеров на одной линии связи не более 64 шт.
3. Протокол приема / передачи кода от считывателя - специализированный.
4. Применяемые считыватели: RD-1100 (EM-Marin), RD-1030 (Philips Mifare), RD-1140 (HID).
* - количество изделий определяется параметрами объекта проектирования.
** - оборудование сторонних производителей

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. контр.					
Гл. спец.					
Нач. отдела					

Комплекс технических средств охраны

Стадия	Лист	Листов
Р	20	26

СКУД. Схема электрическая общая. Вариант 1. СКУД на основе контроллеров КОДОС-RC

КОДОС СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.