

КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА «КОДОС ЕС-211.5»



Паспорт

5.290.01 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Сведения о сертификации

Контроллер доступа «КОДОС ЕС-211.5» соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 – декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-РУ.АД65.В.00312.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и имеет сертификат соответствия № EK.RU.OOC.СМК-00184.

1.2 Основные сведения об изделии

Контроллер доступа «КОДОС ЕС-211.5» (далее – контроллер) предназначен для управления доступом через одну точку доступа (дверь, турникет, шлагбаум), или две точки доступа (дверь) и решения задач охранной сигнализации.

Контроллер предназначен для использования в составе системы СКУД «КОДОС» (в составе ИСБ «КОДОС»). В составе СКУД «КОДОС» контроллер используется совместно со считывателями «КОДОС RD». Возможно подключение считывателей, работающих по протоколу WIEGAND.

Конструкция контроллера представляет собой пластиковый корпус, в котором расположены: закрепленные на DIN-рейке контроллер доступа «КОДОС «ЕС-211», источник питания (ИП) «КОДОС «Р06-12-1» и автоматический выключатель питания, держатель АКБ VRLA емкостью 7 А·ч (АКБ в комплект не входит), тампер (датчик вскрытия крышки контроллера).

Контроллер рассчитан на круглосуточный режим работы и установку внутри помещений, не содержащих взрывопожароопасных или агрессивных сред. Конструкция корпуса позволяет разместить контроллер в узком проеме (или за подвесным потолком).

1.3 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики

Параметр	Значение
Количество контролируемых точек доступа	1 или 2
Номинальное входное напряжение питания по ГОСТ 29322-2014 (переменный ток частотой 50 Гц), В	230(220)
Допустимое отклонение входного напряжения питания, В	170...253
Номинальное напряжение питания от АКБ, В	12,6
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения ИП, В	10,5
Номинальное значение выходного напряжения ИП (при питании от сети 230В), В	12,0
Допустимое отклонение выходного напряжения ИП, В : при питании от сети при питании от АКБ	11,8-12,2 10,5...13,8
Максимальный потребляемый ток при номинальном значении входного напряжения сети переменного тока (эффективное значение), А	0,4
Максимальное значение выходного тока ИП, не более, А	2
Максимальный ток заряда АКБ, А	0,5
Емкость АКБ типа VRLA, А·ч	7

**Контроллер «КОДОС ЕС-211.5»
Паспорт**

Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти	24000 ^{*)}
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти	8000 ^{*)}
Количество подключаемых считывателей	2
Интерфейс связи контроллера доступа со считывателем	КОДОС/ WIEGAND
Интерфейс связи с контроллером доступа	Ethernet
Количество выходов управления	6
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний	4
Количество входов типа «сухой контакт»	8
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP54
Способ крепления	На стену
Габаритные размеры, мм	400x190x100
Условия эксплуатации: рабочий диапазон температур, °С относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более	+5...+40 93
Условия хранения в потребительской таре, по ГОСТ 15150-69	1
^{*)} – количество пользователей и событий устанавливается при настройке контроллера; заводская установка – 10 000 пользователей.	

Подробное описание функциональных возможностей, технических характеристик, режимов работы и особенностей применения контроллера приведено в документах «Контроллер доступа КОДОС ЕС-211. Руководство по эксплуатации», «Контроллеры доступа КОДОС ЕС-211, КОДОС ЕС-212, КОДОС ЕС-222, КОДОС ЕС-223. Инструкция по монтажу», «Источники бесперебойного электропитания КОДОС Р06-12-1. Руководство по эксплуатации».

2 Комплектность

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол, шт.
Контроллер «КОДОС ЕС-211.5» с установочным комплектом	4.261.01	1
Заглушка	3.469.05	4
Заглушка	3.478.06	2
Элемент питания CR1220		1
Площадка для стяжки с винтом DIN7981 самонарезающим 3,9x9,5		3
Упаковка		1
Паспорт	5.290.01 ПС	1
Руководство по эксплуатации ¹⁾	5.290.01 РЭ	1
Инструкция по монтажу ¹⁾	5.290.01 ИМ	1
¹⁾ поставляется в электронном виде на диске с ПО ИСБ «КОДОС», а также располагается на сайте производителя по ссылке: https://kodos.ru/es211-5		

Таблица 3 – Назначение клемм контроллера «КОДОС ЕС-211»

Обозначение клеммы	Назначение
1 COM	Общий (-) для входов 2-13
2 C1 / G.1	Выход КОДОС «CLK» / WIEGAND «Green led» для Считывателя 1
3 V+	Питание «+» для Считывателя 1
4 V-	Питание «-» для Считывателя 1

**Контроллер «КОДОС ЕС-211.5»
Паспорт**

Обозначение клеммы		Назначение
5	D1 / D1.1	Вход КОДОС «DATA» / WIEGAND «Data1» для Считывателя 1
6	C2 / G.2	Выход КОДОС «CLK» / WIEGAND «Green led» для Считывателя 2
7	V+	Питание «+» для Считывателя 2
8	V-	Питание «-» для Считывателя 2
9	D2 / D1.2	Вход КОДОС «DATA» / WIEGAND «Data1» для Считывателя 2
10	Y1 / R.1	Дополнительный выход управления 1 / выход WIEGAND «Red led» для Считывателя 1
11	Y2 / R.2	Дополнительный выход управления 2 / выход WIEGAND «Red led» для Считывателя 2
12	X1 / D0.1	Дополнительный вход 1 / вход WIEGAND «Data 0» для Считывателя 1
13	X2 / D0.2	Дополнительный вход 2 / вход WIEGAND «Data 0» для Считывателя 2
14	TMP	Вход внешнего датчика вскрытия корпуса
	ETHERNET	Линия связи ETHERNET
19	K1	Выход управления 1 (контакт оптореле)
20	K2	Выход управления 2 (контакт оптореле)
21	K	Общий для K1 и K2
22	LC1	Реле управления замком 1, нормально замкнутый контакт
23	LO1	Реле управления замком 1, нормально разомкнутый контакт
24	LC2	Реле управления замком 2, нормально замкнутый контакт
25	LO2	Реле управления замком 2, нормально разомкнутый контакт
26	L	Общий для LC1, LC2, LO1, LO2
27	DC+	Питание контроллера «+»
28	DC-	Питание контроллера «-»
29	UNL	Вход управления аварийной разблокировкой замков
30	PWR	Вход сигнала контроля питания
31	SNS1	Шлейф 1 для охранных датчиков (4 состояния)
32	SNS2	Шлейф 2 для охранных датчиков (4 состояния)
33	GER1	Датчик открытия двери 1 (4 состояния)
34	GER2	Датчик открытия двери 2 (4 состояния)
35	REX1	Кнопка открытия двери 1
36	REX2	Кнопка открытия двери 2

Таблица 4 – Назначение клемм и индикаторов ИП «КОДОС P06-12-1»

Обозначение	Тип цепи контроллера	Назначение цепи	
1	L	Питание	Подключение фазного провода 230 В
2	N	Питание	Подключение нулевого провода 230 В
3	«Земля»	Заземление	Подключение заземления
5,6	+/- АКБ	Подключение АКБ	Выводы «+» и «-» АКБ
7,8	Rt	Датчик контроля внешней температуры	Подключение терморезистора 10 кОм
10,11	A/B RS-485	Интерфейс RS-485	Подключение линии связи RS-485
13,14	+/- ИСПР	Контакты реле	Контроль исправности ИП и наличия питания 230 В
15	Ст	Индикация	Вывод индикации состояния питания ИП от сети 230 В
16	Ис	Индикация	Вывод индикации исправности ИП
17	Vх	Индикация	Вывод индикации состояния выходного напряжения ИП

